

ROLLEN ANSVARSHAVENDE FOR DE ELEKTRISKE ANLEGGENE

1. Innledning

Den ansvarlige skal peke ut en ansvarshavende for de elektriske anleggene til å forestå planlegging, bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Ref. aktivitetsforskriften § 91 med veiledning og TOF § 60. Dette notatet gir en oversikt over ansvarshavende sine oppgaver og ansvar. Det kan forekomme andre modeller for organisering av faglig ledelse (det å forestå).

2. Elektriske anlegg

Elektriske anlegg som ansvarshavende er ansvarlig for, omfatter alle spenningsnivå og inkludert automasjons- og sikkerhets systemer, herunder også telekommunikasjonssystemer i den grad dette har betydning for tenkildeskontroll og elsikkerhet i anlegget.

Der hvor andre enheter eller avdelinger ivaretar oppgaver på vegne av ansvarshavende, skal det fremgå av styringssystemet eller avtaler en beskrivelse hvordan ansvarshavende ivaretar sitt ansvar.

3. Forestå bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg

Forestå utførelse av elektriske anlegg:

Dette innebærer å ha overordnet ansvar og faglig ledelse med ansvar for at elektriske anlegg blir utført i henhold til gjeldende forskrifter, herunder at det benyttes utstyr som tilfredsstillende gjeldende bestemmelser om dokumentasjon og at det benyttes kvalifisert personell for utførelse av elektriske anlegg. Være installatør for arbeid utført av eget personell.

Forestå drift:

Dette innebærer å ha overordnet ansvar og faglig ledelse for drift og operasjon av elektriske anlegg, inklusive fag og system ansvar for elektrosystemer. Dette inkluderer arbeidsrutiner for ivaretagelse av elsikkerhet, sikkerhetsprosedyrer og kvalifikasjoner for utførende.

Forestå vedlikehold:

Dette innebærer å ha overordnet ansvar og faglig ledelse og å sikre at vedlikehold planlegges og utføres slik at elektriske anlegg og elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand.

Forestå tilsyn:

- Utøve tilsyn, monitorering og systematisk kontroll med at bestemmelsene i forskrift blir overholdt og at interne rutiner som er innført følges opp (RF § 19 / FSE § 7).
- Kontrollere og følge opp kvalifikasjoner for internt og eksternt personell
- Kvalifisere installatører og eksterne kontraktører

Notat, dato 23.02.2022

4. Delegering

Ansvarshavende for de elektriske anleggene kan delegerer myndighet for noen oppgaver, men det må sikres at ansvarshavende har reel mulighet for instruksjon og kontroll. Driftsleder (FSE § 6), driftsansvarlig (FSE § 6) og faglig ansvarlig (FEK § 7) er formelle roller underlagt ansvarshavende for de elektriske anleggene. Delegering av oppgaver, som faller inn under disse rollene, til annet personell kan være nødvendig for å sikre tilstrekkelig kapasitet og tilstedeværelse. For å sikre lokal tilstedeværelse og utøvelse av oppgaver innenfor ansvarsområdene, er det for permanent bemannede innretninger til havs (ihht. Innretningsforskriften § 3), også nødvendig å delegerer myndighet til kvalifisert personell lokalt på innretningene. Tilsvarende delegeringer kan gjelde for landanlegg.

Det skal være direkte kommunikasjon mellom ansvarshavende og de som har fått delegert oppgaver/myndighet på vegne av ansvarshavende.

Delegering av myndighet skal gjøres på bakgrunn av en individuell vurdering hvor formelle kvalifikasjonskrav, erfaring og personlig egnethet som et minimum skal legges til grunn for vurderingen. Delegering av myndighet skal gjøres skriftlig og som et minimum beskrive oppgavene som myndigheten omfatter. Delegeringen bør være tidsbegrenset. Dette innebærer at Ansvarshavende for de elektriske anleggene eller en bemyndiget av seg med jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta myndigheten. Dersom en person etter ansvarshavende for de elektriske anleggene sin vurdering ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta myndigheten, skal denne trekkes tilbake. Tilsvarende gjelder for godkjenning av personell til AFA, LFS og LFK, hvor delegeringen skal være tidsbegrenset.